

№ 26220061000200846572 от 27.05.2022 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4, E-mail: georgievsk77@26.mchs.gov.ru,
тел. 8(87951)2-30-25

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004-2022/0026пп / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского», 357817, Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Балковский, ул. Школьная, 1
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 26-004-2022/0026рс от « 27 » мая 20 22 г.

в период с « 01 » июня 20 22 г. по « 14 » июня 20 22 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Георгиевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

органа государственного пожарного надзора)

капитаном внутренней службы Любимовой Ю.С.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующийАсварова Юлия Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначать указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	31.08.2022	
2.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	30.06.2023	
3.	Обеспечить проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты административного здания учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре) эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет),	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	30.06.2023	

	до их замены в установленном порядке.			
4.	При эксплуатации объекта защиты руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций чердачного помещения, осуществляя проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год	пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	30.06.2023	
5.	Руководителю организации обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	пункт 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	31.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего

Асварова Юлия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

« 14 » июня 20 22 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому

городскому округу УНД и ПР

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

капитан внутренней службы Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 14 » июня 20 22 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.