



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и
Кировскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 87/1/30
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10
«Огонек» посёлка Балковского»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского Г
по пожарному надзору Гапошина А.А. № 87 от 23.04.2020 г.
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период:

«19» мая 2020 г. с 11 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., «20» мая 2020 г. с 14 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.
продолжительностью – 04 часа. 00 мин.

**Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Киров-
скому ГО) лейтенант вн. сл. Поздеев С.А Муниципального казённого дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 10 «Огонёк» посёлка Балковского»**

СК, Георгиевский городской округ, пос. Балковский, ул. Школьная, д.6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. заведующего Асваровой Юлией Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Обеспечить запоры на дверях эвакуационных выходов с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	ППР в РФ 390, п. 35	22.06.2020	
2	Организовать проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения не реже 2	ППР в РФ 390, п. 55	22.06.2020	

раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО)
Поздеев С.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» 05 2020 г.





(подпись)

Предписание для исполнения получил:
И.о. заведующего Асварова Юлия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» 05 2020 г.


(подпись)